

Stellungnahmen Vernehmlassung Auflageprojekt

Vernehmlassung vom Dezember 2012

Definitive Fassung 13.06.2022

Nr.	Gegenstand	Anträge / Forderungen	Beurteilung / Massnahme	Verantw.	BP	AP	Bemerkungen
1 Departement Bau und Umwelt; Umweltschutz und Energie							
1.1	Keine Auflagen oder Bemerkungen				-	-	
2 Kantonspolizei Glarus							
2.1	Mittelinsel	Bezüglich allfälligen Panzerverschiebungen in Richtung Elm soll betreffend der geplanten Durchfahrtsbreite bei der Mittelinsel von 3,8m mit der dafür zuständigen Bundesstelle Rücksprache genommen werden. Es ist zu prüfen in welcher Form diese Strasse als "Ausnahmetransportroute" eingesetzt wird.	Wird bei der weiteren Planung und Umsetzung berücksichtigt		-	x	Kenntnisnahme
2.2	Fussgängerstreifen Sernftalstrasse	Fussgängerstreifen und Mittelinsel sind vollumfänglich der aktuellen VSS Norm 44241 entsprechend zu erstellen	Wird bei der weiteren Planung und Umsetzung berücksichtigt		-	x	Kenntnisnahme
2.3	Fussgängerstreifen Tschachenstrasse	Die Querungsnachfrage ist sehr gering, VSS Norm 44 241 ist somit nicht erfüllt, daher kann dieser aufgehoben werden.	Wurde bereits im Projekt angepasst		x	-	umgesetzt
3 Gemeinde Glarus Süd Vernehmlassung Querung Sernftalstrasse							
3.1	Feuerwehr	Randsteine müssen abgekanntet sein (Pneuverletzung); Grünflächen beim 7-ner Parkplatz ebenerdig (Sicht auf Strasse)	Wird bei der weiteren Planung und Umsetzung berücksichtigt		-	x	Kenntnisnahme
3.2	Tiefbau	Hydrant bei angepassten Damm und Schieber der Wasserversorgung müssen weiterhin ersichtlich und frei zugänglich bleiben.	Wird bei der weiteren Planung und Umsetzung berücksichtigt		-	x	Kenntnisnahme
4 Fachstelle behinderten gerechtes Bauen							
4.1	Keine Auflagen	Fällt nicht unter das Behindertengleichstellungsgesetz.			-	-	
5 SBB							
5.1	Bahnbetrieb	Aufrechterhaltung ungestörter Bahnbetrieb	Wird bei der weiteren Planung und Umsetzung berücksichtigt		-	x	Kenntnisnahme
5.2	Koordination	5 Wochen vor Baubeginn Kontaktaufnahme betr. Koord. Sicherheitsleistungen	Wird bei der weiteren Planung und Umsetzung berücksichtigt		-	x	Kenntnisnahme
5.3	Bepflanzung	Einhalten der Weisung der SBB R I- 20025	Wird bei der weiteren Planung und Umsetzung berücksichtigt		-	x	Kenntnisnahme

Stellungnahmen Vernehmlassung Auflageprojekt

Definitive Fassung 13.06.2022

Vernehmlassung vom Dezember 2012

Nr.	Gegenstand	Anträge / Forderungen	Beurteilung / Massnahme	Verantw.	BP	AP	Bemerkungen
5.4	Betreten Eisenbahngebiet	Grundsätzlich verboten, allenfalls Bewilligung eingeholen	Wird bei der weiteren Planung und Umsetzung berücksichtigt		-	x	Kenntnisnahme
5.5	Kostenträger	Aufwendungen der Bahn werden der Bauherrschaft in Rechnung gestellt.			-	x	Kenntnisnahme
5.6	Dienstbarkeit	Vor Baubeginn ist die Nutzung des Bodens der SBB vertraglich zu regeln.	Aufgrund des Strassengesetzes ist keine vertragliche Regelung nötig. Telefon mit Herrn Eugster.		-	-	
6 VBS							
6.1	Spiegel	Allfällige Spiegelmontage zur Gewährleistung der nötigen Strassen- Sicherheit	Wird bei der weiteren Planung und Umsetzung berücksichtigt		-	x	Kenntnisnahme
7 AVG							
7.1	Verbandsleitung	Die Verbandsleitung ist während den Bauarbeiten zu schützen und die Kontrollschächte müssen jederzeit zugänglich sein.	Wird bei der weiteren Planung und Umsetzung berücksichtigt		-	x	Kenntnisnahme